

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«08» сентября 2023 г., 55230061000207579142

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому  
административному округу города Омска управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Омской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«14» сентября 2023 г., 17 час. 30 мин. № 2309/008-55/203-В/ПДВ**

(дата и время составления предписания)

**г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 37**

(адрес составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «08» сентября 2023 г., № 2309/008-55/203-В/РИВ, учетный номер проверки 55230061000207579142.**

(указывается ссылка на решение о проведении инспекционного визита контрольного (надзорного) органа и протокол инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Иванова Елена Дмитриевна – государственный инспектор Советского административного округа г.Омска по пожарному надзору (Государственный инспектор Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов), в том числе указывается группа инспекторов), указанного(ых) на проведение инспекционного визита. При визите инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если это (это) визит был проведен после начала инспекционного визита)

**4. Инспекционный визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с постановлением о виде контроля)

**5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Омская, г Омск, пр-кт Мира, Дом 25В

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) сооружения иных объектов контроля, в том числе контроль был проведен инспекционным визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ САД № 222"  
ИНН 5501042875, адрес регистрации юридического лица: 644029, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, ОМСК, МИРА ПРОСПЕКТ, 25 В

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуальное лицо, индивидуальное предприятие, адрес организации (по фактическому адресу), обособленная структурная подразделение, ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:**

с «14» сентября 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «14» сентября 2023 года, 17 час. 30 мин.

(указывается дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

06 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по содержанию контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Невыполнено предписание территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Советского административного округа г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 16.02.2023 № 14 пункт 3, а именно: -В здании детского сада отсутствует план эвакуации на случай пожара (п. 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 14 от 16.02.2023, пункт предписания 3



Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 5. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

Срок устранения нарушения:

15.12.2023

2. Невыполнено предписание территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Советского административного округа г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 16.02.2023 № 14 пункт 4, а именно: - Не обеспечено категорирование по пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения электрощитовой на 1-м этаже с обозначением категорий и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны (п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 14 от 16.02.2023, пункт предписания 4

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

Срок устранения нарушения:

15.12.2023

3. Невыполнено предписание территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Советского административного округа г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 16.02.2023 № 14 пункт 7, а именно: - Электроприемники системы пожарной сигнализации не относятся к первой категории по надежности электроснабжения (фактически в акте осмотра системы противопожарной защиты (дефектная ведомость) имеется запись о глубоком разряде АКБ-12в-4,5; АКБ-12в-12) (ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 СП 6.13130.2021) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 14 от 16.02.2023, пункт предписания 7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке

Срок устранения нарушения:

15.12.2023

4. Невыполнено предписание территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Советского административного округа г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 16.02.2023 № 14 пункт 9, а именно: - Не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарной лестницы (п. 17 «б» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 14 от 16.02.2023, пункт предписания 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 17, Подпункт: б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Срок устранения нарушения:

15.12.2023

(указываются наименование нормативных обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которые установлены нарушением обязательных требований, ссылкой на конкретное документальное нарушение обязательного требования), требования, содержащиеся в разрабатываемом документе, с указанием реквизитов разрабатываемых документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, даное принятое решение контрольного (надзорного) органа, являющегося адресатом изданного документа, срок устранения нарушения)



Государственный инспектор Советского административного округа г.Омска по пожарному надзору (Государственный инспектор Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору) Иванова Елена Дмитриевна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00904E3278878D1A5406E799C63246243F4  
Подписан: Иванова Елена Дмитриевна  
Действителен с 28.04.2023 по 20.11.2024

(Фамилия, имя, отчество (полностью) — при наличии) и должность должностного лица, контролирующего исполнение государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, власти должностного лица, выдающего предписание)

001094

Иванова Елена Дмитриевна - Государственный инспектор Советского административного округа г.Омска по пожарному надзору (Государственный инспектор Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору), телефон: 883812269424, e-mail: e.ivanova@55.mchs.gov.ru

(Фамилия, имя, отчество (полностью) — при наличии) и должность должностного лица, контролирующего исполнение государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, власти должностного лица, выдающего предписание, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении инспекционного визита:

*Заведующий Складом № 1 В.В. [подпись]*

(Фамилия, имя, отчество (полностью) — при наличии) должность должностного лица или иного лица, контролирующего исполнение государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, власти должностного лица, выдающего предписание, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

«14» часов «30» минут «14» 09 2023 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

