

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«23» мая 2024 г., 55240061000210717283

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому
административному округу города Омска управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Омской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» мая 2024 г., № 2405/008-55/459/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Омская, г Омск, ул 20 Партсъезда, Дом 37, 83812269424, e-mail: tond_sao@55.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 31 » мая 2024 г., учетный номер 55240061000210717283.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Омская, г Омск, ул Андрианова, Дом 6А

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемой лицом деятельности или адрес (местоположение) помещений иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ САД № 222",

адрес юридического лица: 644029, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, ОМСК, МИРА ПРОСПЕКТ, 25 В

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их идентификационные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечено содержание наружной открытой лестницы №2, предназначенной для эвакуации людей из здания (Высота ограждения лестничного марша не соответствует требованиям норм (норма не менее 1,2м). В нижней части лестничного марша три ступени выполнены из бетона и плитки (бетон частично разрушается). Имеется окно на пути эвакуации, что не допустимо. Ступени и площадка, выполнены из гладкого металлического листа, что не допустимо требованиям норм (требуется рифлёный металл)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.

Срок устранения нарушения:

07.11.2024

2. На объекте защиты отсутствует декларация пожарной безопасности

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Декларация пожарной безопасности составляется в отношении сооружений, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4) и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

Срок устранения нарушения:

08.07.2024

3. Ширина прохода между кроватями в помещении №19 на поэтажном плане 1-го этажа тех.паспорта инв. № 20214 по состоянию на 31.07.2008 года не соответствует требованиям п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 (фактически ширина основного прохода, ведущего к эвакуационным выходам 0,43 м).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 8, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.
Срок устранения нарушения:
 07.11.2024
4. Не обеспечено содержание наружной открытой лестницы №1, предназначенной для эвакуации людей из здания (фактически ширина ступеней 0.16-0.24м, что не соответствует требованию норм (норма не менее 0,25м). Высота ограждения лестничного марша не соответствует требованиям норм (норма не менее 1,2м) (фактически высота ограждения 1.1м). Высота ступеней не соответствует требованию норм (норма не более 0,2м) (фактически 0.13-0.23м). В нижней части лестничного марша три ступени выполнены из бетона и дерева (бетон частично разрушается). Имеется окно на пути эвакуации, что не допустимо. Ступени и площадка, выполнены из гладкого металлического листа, что не допустимо требованию норм (требуется рифлёный металл)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.
Срок устранения нарушения:
 07.11.2024
5. На путях эвакуации в общих коридорах 2-го этажа для покрытия полов применяются материалы с неисследованными показателями пожарной опасности, выше чем КМ2
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 6, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Применение покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных по функциональному назначению, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.
Срок устранения нарушения:
 07.11.2024

(указывается наименование нарушенного обязательного требования (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, ссылкой на конкретный документальный материал обязательного требования), требования, содержащиеся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнением которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, равно принятого режима внутреннего (подпольного) органа, срок устранения нарушения)

инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору)
Жамалитдинов Фирад Русланович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, инициалы руководящего органа государственного контроля (надзора), органа функционального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору) **Жамалитдинов Фирад Русланович**, e-mail: f.zhamalitdinov@55.mchs.gov.ru, телефон: +73812673421

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностных руководителей, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, исполнительного органа государственного управления, индивидуального предпринимателя, уполномоченного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Жамалитдинов Ф.Р.
Заведующий

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

