

ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 222», рассмотрев предписание МЧС, Роспотребнадзора об устранении нарушений законодательства в сфере образования, информирует о мерах, принятых во исполнение указанных предписаний:

№ п/п	Орган выдавший предписание	№ предписания, решения (формат): 2-2045/2020	Дата выдачи	Замечания	Срок устранения согласно предписания, решения	Сумма необходимая на устранение, руб.	Меры по устранению выявленного нарушения
1.	МЧС	2309/008-55/203-И/РИВ	14.09.2023	В здании детского сада отсутствует план эвакуации на случай пожара (п. 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.09.2020)	15.12.2023	-	Предписание снято
2.	МЧС	2309/008-55/203-И/РИВ	14.09.2023	Не обеспечено категорирование по пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения электрощитовой на 1-м этаже с обозначением категорий и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны (п.12 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	15.12.2023	-	Предписание снято

3.	МЧС	2309/008-55/203-И/РИВ	14.09.2023	Электроприемники системы пожарной сигнализации не относятся к первой категории по надежности электроснабжения (фактически в акте осмотра системы противопожарной защиты (дефектная ведомость) имеется запись о глубоком разряде АКБ-12в-4,5; АКБ-12в-12) (ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 СП 6.13130.2021)	15.12.2023	-	Предписание снято
4.	МЧС	2309/008-55/203-И/РИВ	14.09.2023	Не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарной лестницы (п. 17 «б» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) (Андрианова 6 А)	15.12.2023	-	Предписание снято
5.	МЧС	2405/008-55/459/ПВП Р	31.05.2024	Не обеспечено содержание наружной открытой лестницы №2, предназначенной для эвакуации людей из здания (Высота ограждения лестничного марша не соответствует требованиям норм (норма не менее 1,2 м). В нижней части лестничного марша три ступени выполнены из бетона и плитки (бетон частично разрушается). Имеется окно на пути эвакуации, что не допустимо. Ступени и площадка, выполнены из гладкого металлического листа, что недопустимо требованию норм (требуется рифленый металл)(Пункт 17 Правил, Подпункт а, Постановления Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил пожарного режима в РФ» (Андрианова 6 А)	07.11.2024	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования
6.	МЧС	2405/008-55/459/ПВП Р	31.05.2024	На объекте защиты отсутствует декларация пожарной безопасности (часть 1, глава 14, статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	08.07.2024	-	В процессе разработки
7.	МЧС	2405/008-	31.05.2024	Ширина проходов между кроватями в помещении № 19 на поэтажном плане 1-го этажа тех. Паспорта инв. № 20214 по состоянию на 31.07.2008 года не соответствует требованиям п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 (фактическая ширина основного прохода, ведущего к эвакуационным выходам 0,43 м) (часть 8, глава 19, статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008	07.11.2024	-	Устранено частично

		55/459/ПВП Р		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Андрианова 6 А)			
8.	МЧС	2405/008- 55/459/ПВП Р	31.05.2024	Не обеспечено содержание наружной открытой лестницы №1, предназначенной для эвакуации людей из здания (фактически ширина ступеней 0,16-0,24 м. что не соответствует требованию норм (норма не менее 0,25 м). Высота ограждения лестничного марша не соответствует требованиям норм (норма не менее 1,2 м) (фактически высота ограждения 1,1 м) Высота ступеней не соответствует требованию норм (норма не более 0,2 м) (фактически 0,13-0,23м) В нижней части лестничного марша три ступени выполнены из бетона и дерева (бетон частично разрушается). Имеется окно на пути эвакуации, что не допустимо. Ступени и площадка, выполнены из гладкого металлического листа, что недопустимо требованию норм (требуется рифленый металл)(Пункт 17 Правил, Подпункт а, Постановления Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил пожарного режима в РФ» (Андрианова 6 А)	07.11.2024	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования
9.	МЧС	2405/008- 55/459/ПВПР	31.05.2024	На путях эвакуации в общих коридорах 2-го этажа для покрытия полов применяются материалы с неисследованными показателями пожарной опасности, выше чем КМ2 (часть 6, статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Андрианова 6 А)	07.11.2024	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования
10.	Роспотреб- надзор	701	04.05.2022	Обеспечить соблюдение нормы площади игровой на одного ребенка в группах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 в соответствии с требованиями п. 3.1.1. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	04.05.2023	-	Выполнено: численный состав групп, соответствует нормам игровой площади

11.	Роспотребнадзор	701	04.05.2022	Обеспечить соответствие параметров освещенности в игровых группе № 8, 4, 6 в соответствии с требованиями раздела V. 144 (таблице 5.54) Санпин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и 2.6.1 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	04.05.2023	-	Выполнено в июле 2023
12.	Роспотребнадзор	701	04.05.2022	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольное, настенное и потолочное покрытие в складе хранения пищевой продукции пищеблока для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п.2.16, 2.18 СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Андрианова 6А)	04.05.2023	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования
13.	Роспотребнадзор	701	04.05.2022	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольное и потолочное покрытие в цехе обработки сырой продукции для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п.2.16, 2.18 СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Андрианова 6А)	04.05.2023	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования
14.	Роспотребнадзор	701	04.05.2022	Обеспечить приготовление блюд в соответствии с технологическими картами –п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и (Андрианова 6А)	04.05.2023	-	Выполнено
15.	Роспотребнадзор	701	04.05.2022	Обеспечить пищеблок посудой для приготовления готовых блюд из нержавеющей стали, в соответствии с требованиями и 2.4.6.2 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	04.05.2023	-	Выполнено в октябре 2023 г.

16.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	Обеспечить использование одного типа ламп в приемной в приемной группы № 10, игровой группы № 9 – п. 2.8.5 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Андрианова 6 А)	04.05.2023	-	Выполнено в IV квартале 2023 г.
17.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	Обеспечить ровное гладкое, без дефектов настенное покрытие в буфетной группы № 10 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Андрианова 6А)	04.05.2023	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования
18.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	Обеспечить ровное гладкое, без дефектов настенное покрытие в туалетной группы № 8 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Андрианова 6А)	04.05.2023	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования
19.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	Обеспечить ровное гладкое, без дефектов настенное и напольное покрытие в туалетной группы № 9, 5, настенного покрытия в умывальной группы № 9, 1, 2, 3 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Андрианова 6А)	04.05.2023	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования

20.	Роспотребнадзор	701	04.05.2022	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное и напольное покрытий, окон в прачечной для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Андрианова 6 А)	04.05.2023	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования
21.	Роспотребнадзор	701	04.05.2022	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытий окон в складе для хранения пищевой продукции для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Андрианова 6 А)	04.05.2023	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования
22.	Роспотребнадзор	701	04.05.2022	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие ванны для мытья кухонной посуды для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Андрианова 6 А)	04.05.2023	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования
23.	Роспотребнадзор	701	04.05.2022	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие окон в спальнях групп № 1, 2, 4, приемных групп № 1, 4, 6, игровой группы № 3 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.п. 2.11.2, 2.11.7 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	04.05.2023	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования
24.	Роспотребнадзор	701	04.05.2022	Обеспечить удовлетворительное санитарно-техническое состояние фасада здания, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека". (Мира 25 В, Андрианова 6 А)	04.05.2023	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования

25.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	Обеспечить пищеблок производственным цельнометаллическим столом для работы с тестом, покрытие стола выполнить из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Андрианова 6 А)	04.05.2023	-	Выполнено в октябре 2023г.
26.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	Обеспечить исправную работу электроплиты - п. 2.4.6.2 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Андрианова 6 А)	04.05.2023	-	Выполнено в июле 2022
27.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	Оборудовать прачечную системами механической приточно-вытяжной вентиляции, в гладильной сушильный барабан, являющийся источником выделения избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечить местной системой вытяжной вентиляции- п. 2.7.4 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Андрианова 6 А)	04.05.2023	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования
28.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	Провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха п. 2.7.4 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Андрианова 6 А)	04.05.2023	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования
29.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	Обеспечить подбор мебели с учетом росто-возрастных особенностей детей, устранить дефицит групп мебель № 0 (7 столов и 12 стульев), 1 (2 стола и 12 стульев), 2 (1 стол и 1 стул) - в соответствии с требованиями и 2.4.3 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Андрианова 6 А)	04.05.2023	-	Выполнено в июне 2022

30.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	Привести в удовлетворительное санитарно-техническое состояние пожарные выходы в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека". (Андрианова 6 А)	04.05.2023	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования
31.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	Оборудовать зону первичной обработки овощей в цехе обработки сырой продукции картофелеочистительной (2 корпус) машиной и овощерезательной машиной (1, 2 корпус) – таблица 6.18 СанПин 1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	04.05.2023	-	Выполнено в июле 2023
32.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	Оборудовать пищеблок и прачечную системами механической приточно-вытяжной вентиляции – п. 2.7.4 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Мира 25 В)	04.05.2023	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования
33.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	Оборудовать спальни групп № 1,3,4,6 кроватями с твердым ложем- п. 2.4.8 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Мира 25 В)	04.05.2023	-	Выполнено в марте 2023
34.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	Использовать лампы одного типа в игровой группы № 4— п. 2.8.5 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Мира 25 В)	04.05.2023	-	Выполнено в июле 2022
35.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	Выполнить отделку (капитальный ремонт) помещений бассейна для дальнейшего использования в образовательной деятельности, в соответствии с требованиями п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	04.05.2023	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования

36.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	<p>Обеспечить наличие двух электронных термоиндикаторов для контроля температурного режима в холодильниках, для хранения медицинских иммунобиологических препаратов прививочного кабинетов (г. Омск, пр. Мира 25 «В», ул. Андрианова «А»)</p> <p>Основание: СанПин 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» раздел XL VIII п. 4343, п. 4344, п. 4350, п. 352, п. 4353, п. 4354</p>	04.05.2023	-	
37.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	<p>Обеспечить медицинские кабинеты БДОУ г. Омска «Детский сад № 222» (г. Омск, пр. Мира 25 «В», ул. Андрианова «А») резервной системой горячего водоснабжения</p> <p>Основание: СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.6.1., п. 2.6.5.; СанПин 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» п. 4.4.2</p>	04.05.2023	-	Предписание будет устранено по мере поступления финансирования
38.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	<p>Обеспечить отделку стен и потолка в соответствии с требованиями кабинета приема БДОУ г. Омска «Детский сад № 222» (г. Омск, пр. Мира 25 «В»)</p> <p>Основание: СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.5.2, п. 2.5.3</p>	04.05.2023	-	Выполнено в июле 2022
39.	Роспотреб-надзор	701	04.05.2022	<p>Обеспечить контроль за достижением дезинфекции на объектах внешней среды в группе № 4 БДОУ г. Омска «Детский сад № 222» (г. Омск, пр. Мира 25 «В»)</p> <p>Основание: п. 2.9.5. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3341, п. 3382, п. 3260 приложения 36 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	04.05.2023	-	