

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 701

“ 04 ” мая 20 22 г. Управ

ление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области, 644001, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 98
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Кузюковой Анастасией Валдимовной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «17» марта 2022 г. № 701 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 222"; ИНН 5501042875

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

по адресу 644029, город Омск, улица Андрианова, дом 6А

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- в складе хранения пищевой продукции пищеблока напольная плитка с дефектами в виде трещин, сколов; настенная плитка местами отсутствует; потолочное покрытие имеет дефекты в виде облупившейся краски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.16, 2.18;

- в цехе обработки сырой продукции настенная плитка местами отсутствует, выкрашена краской; потолочное покрытие имеет дефекты в виде облупившейся краски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.16, 2.18;

- согласно протоколу испытаний готовых блюд на калорийность № 7994 от 08.04.2022г. калорийность обеда, установленная лабораторным путем, ниже величин, полученных расчётным путем (-22,96%) – п. 8.1.2.3;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- не соблюдается норма площади игровой на одного ребенка в 2,0 м² в средней группе № 10 (площадь игровой 59,0 м², по списку – 32 ребенка, на одного ребенка приходится – 1,8 м²) – п. 3.1.1;

- в приемной средней группы № 10, игровой группы № 9 используются разные типы ламп (люминесцентные и светодиодные) – п. 2.8.5;

- в буфетной средней группы № 10 настенное покрытие имеет дефекты в виде трещин, настенная плитка местами отсутствует, выкрашена краской, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7;

- в туалетной 2ой младшей группы № 8 настенная плитка местами отсутствует, выкрашена краской, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7;

- в туалетной группы № 9 настенная плитка имеет дефекты в виде трещин, местами отсутствует, выкрашена краска; напольная плитка имеет дефекты в виде трещин, сколов; в умывальной настенная плитка местами отсутствует, выкрашена краской, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7;

- в спальне подготовительной группы № 9 имеются сухие следы протекания кровли в виде облупившегося покрасочного слоя на стене, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. На момент проверки спальня закрыта приказом заведующего, сон детей организован в рамках игровой на выкатанных и раскладных кроватях - п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7;

- ванна для мытья кухонной посуды имеет дефекты эмали, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.4.6.2.;

- одна конфорка электроплиты в нерабочем состоянии – п. 2.4.6.2.;

- посуда для приготовления готовых блюд частично выполнена из алюминия вместо нержавеющей стали – п. 2.4.6.2.;

- производственный стол для работы с тестом не цельнометаллический, покрытие стола выполнено не из дерева твердых лиственных пород - п. 2.4.6.2.;

- прачечная не оборудована системами механической приточно-вытяжной вентиляции, в гладильной сушильный барабан, являющийся источником выделения избытков тепла и влаги, дополнительно не обеспечен местной системой вытяжной вентиляции – п. 2.7.4;

- не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха - п. 2.7.4;

- согласно протоколу замеров мебели № 164/ГД/ТП от 05.04.2022г. мебель подобрана без учета роста-возрастных особенностей детей, отмечается дефицит групп мебели №№ 0 (7 столов и 12 стульев), 1 (2 стола и 2 стула), 2 (1 стол и 1 стул) – п. 2.4.3;

Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека»:

- в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии находятся пожарные выходы: имеются следы отслоения бетонного основания крылечек, напольная плитка, которой выложены крылечки местами разрушена, имеет сколы – ч. 1 ст. 28;

- отмечается неудовлетворительное санитарно-технического состояние фасада здания БДОУ г. Омска «Детский сад № 222»: по периметру здания наблюдаются отхождения цоколя от фасада, множественные дефекты в виде облупившегося штукатурного слоя фасада, обнажающего кирпичную

кладку, что может привести к вымыванию раствора кирпичной кладки, которая становится не прочной и может привести к разрушению фасада здания - **ч. 1 ст. 28;**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- зона первичной обработки овощей в цехе обработки сырой продукции не оборудована картофелеочистительной машиной и овощерезательной машиной – **таблица 6.18;**

- согласно протоколу замеров освещённости № 951/ФФ от 07.04.2022г. параметры освещённости в группе № 8 не соответствует требованиям **раздела V таблицы 5.54;**

по адресу 644029, город Омск, проспект мира, 25 В

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- не соблюдается норма площади игровой $2,5\text{ м}^2$ на одного ребенка в группах для детей раннего возраста № 6 (площадь игровой – $46,7\text{ м}^2$, количество детей – 22, площадь на одного ребенка – $2,1\text{ м}^2$); не соблюдается норма площади игровой $2,0\text{ м}^2$ на одного ребенка в группах для детей дошкольного возраста №№ 5 (площадь игровой – $45,9\text{ м}^2$, количество детей – 29, площадь на одного ребенка – $1,5\text{ м}^2$), 2 (площадь игровой – $58,1\text{ м}^2$, количество детей – 33, площадь на одного ребенка – $1,7\text{ м}^2$), 3 (площадь игровой – $60,0\text{ м}^2$, количество детей – 34, площадь на одного ребенка – $1,7\text{ м}^2$), 1 (площадь игровой – $57,0\text{ м}^2$, количество детей – 32, площадь на одного ребенка – $1,7\text{ м}^2$) – **п. 3.1.1;**

- пищеблок и прачечная не оборудованы системами механической приточно-вытяжной вентиляции – **п. 2.7.4;**

- посуда для приготовления готовых блюд частично выполнена из алюминия вместо нержавеющей стали – **п. 2.4.6.2.;**

- санитарно-техническое состояние прачечной в неудовлетворительном состоянии: напольное покрытие имеет дефекты в виде трещин, сколов, часть пола укрыта не цельным полотном линолеума (не закрытого порошками); настенная плитка местами отсутствует, выкрашена краской, окна имеют дефекты в виде облупившейся краски на рамах, подоконники выложены плиткой, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – **п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7;**

- в складе для хранения пищевой продукции окна имеют дефекты в виде облупившейся краски на рамах и подоконнике, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – **п.п. 2.11.2, 2.11.7;**

- в спальнях групп №№ 1, 2, 4, приемных групп №№ 1, 4, 6, игровой группы № 3 окна имеют дефекты в виде облупившейся краски, подоконники выложены плиткой, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – **п.п. 2.11.2, 2.11.7;**

- настенная плитка в умывальной группы № 2 имеет дефекты в виде сколов, трещин, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – **п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7;**

- в спальнях групп №№ 1, 3, 4, 6 установлены кровати с панцирной сеткой, вместо твердого ложа – **п. 2.4.8;**

- в игровой группы № 4 используются разные типы ламп (люминесцентные и светодиодные) – **п. 2.8.5;**

- в умывальных групп №№ 1, 3 настенная плитка имеет дефекты в виде трещин, сколов, местами отсутствует, выкрашена краской, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – **п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7;**

- в туалетной группы № 5 настенная плитка имеет дефекты в виде сколов, трещин; напольная плитка имеет дефекты в виде сколов, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – **п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7;**

- в учреждении имеется бассейн в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: во всех посещениях бассейна имеются следы протекания кровли в виде облупившейся краски;

напольное покрытие в переходе и раздевальных представлено линолеумом, имеющим множественные дефекты; оконные блоки в неудовлетворительном состоянии: имеются дефекты в виде облупившейся краски, откосы представлены кирпичной кладкой, стекла со сколами и трещинами; чаша бассейна выложена плиткой, имеющей дефекты в виде сколов, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (на момент проверки бассейн не функционирует) - п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7;

Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека»:

- отмечается неудовлетворительное санитарно-техническое состояние фасада здания БДОУ г. Омска «Детский сад № 222»: множественные дефекты в виде облупившегося штукатурного слоя фасада, обнажающего кирпичную кладку, что может привести к вымыванию раствора кирпичной кладки, которая становится не прочной и может привести к разрушению фасада здания - ч. 1 ст. 28;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- зона первичной обработки овощей в цехе обработки сырой продукции не оборудована овощерезательной машиной – **таблица 6.18;**

- согласно протоколу замеров освещённости № 951/ФФ от 07.04.2022г. параметры освещённости в группе № 4,6 не соответствует требованиям **раздела V таблицы 5.54;**

Замечания по медицинской деятельности:

В прививочных кабинетах БДОУ г. Омска «Детский сад №222» (г.Омск, проспект Мира, 25 «В», г.Омск, ул. Андрианова, 6 «А»), отсутствуют электронные термоиндикаторы для контроля температурного режима в холодильнике, где хранятся иммунобиологические лекарственные препараты, что является нарушением раздела XLVIII п.4343, п.4344, п. 4350, п. 4351, п. 352, п. 4353, п. 4354 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4.

Медицинские блоки БДОУ г. Омска «Детский сад №222» (г.Омск, проспект Мира, 25 «В», г.Омск, ул. Андрианова, 6 «А»), не обеспечены резервной системой горячего водоснабжения, что является нарушением п.2.6.1., п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 №28; п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44.

В кабинете приема медицинского кабинета БДОУ г. Омска «Детский сад №222» (г.Омск, проспект Мира, 25 «В»)имеются дефекты штукатурного покрытия стен, потолка трещины, вздутие, отшелушивание краски), что является нарушением п. 4.7. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44.

В БДОУ г. Омска «Детский сад №222» (г.Омск, проспект Мира, 25 «В») согласно протокола лабораторных испытаний АИЛЦ «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (аттестат аккредитации №РОСС.RU.001510193 от 25.09.2013г.) № 7828 от 06.04.2002г. в группе №4 (дверная ручка сан. узла)обнаружены яйца E.vermicularis, что является нарушением п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 №28, раздела XLII п.3382 приложение №36, главы 43 п.3260, п. 3341, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно эпидемиологические требования по

профилактике инфекционных болезней, утвержденные Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю: бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 222";
ИНН 5501042875

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
по адресу 644029, город Омск, улица Андрианова, дом 6А		
1.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольное, настенное и потолочное покрытие в складе хранения пищевой продукции пищеблока для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.16, 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	04.05.2023г.
2.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольное и потолочное покрытие в цехе обработки сырой продукции для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.16, 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	04.05.2023г.
3.	Обеспечить приготовление блюд в соответствии с технологическими картами – п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	04.05.2023г.
4.	Обеспечить соблюдение нормы площади игровой на одного ребенка в средней группе № 10 – п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
5.	Обеспечить использование одного типа ламп в приемной средней группы № 10, игровой группы № 9 – п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
6.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное покрытие в буфетной средней группы № 10 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
7.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное покрытие в туалетной 2ой младшей группы № 8 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
8.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное и напольное покрытие в туалетной группы № 9, настенного покрытия в умывальной группы № 9 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
9.	Устранить причины протекания кровли в спальне подготовительной	04.05.2023г.

	группы № 9 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	
10.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие ванны для мытья кухонной посуды для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
11.	Обеспечить исправную работу электроплиты – п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
12.	Обеспечить пищеблок посудой для приготовления готовых блюд из нержавеющей стали – п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
13.	Обеспечить пищеблок производственным цельнометаллическим столом для работы с тестом, покрытие стола выполнить из дерева твердых лиственных пород - п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
14.	Оборудовать прачечную системами механической приточно-вытяжной вентиляции, в гладильной сушильный барабан, являющийся источником выделения избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечить местной системой вытяжной вентиляции – п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
15.	Провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха - п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
16.	Обеспечить подбор мебели с учетом роста-возрастных особенностей детей, устранить дефицит групп мебели №№ 0 (7 столов и 12 стульев), 1 (2 стола и 2 стула), 2 (1 стол и 1 стул) – п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
17.	Привести в удовлетворительное санитарно-техническое состояние пожарные выходы – ч. 1 ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека»	04.05.2023г.
18.	Привести в удовлетворительное санитарно-техническое состояние фасад здания - ч. 1 ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека»	04.05.2023г.
18.1.	Оборудовать зону первичной обработки овощей в цехе обработки сырой продукции картофелеочистительной машиной и овощерезательной машиной – таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21	04.05.2023г.
18.2	Обеспечить параметры освещенности в группе № 8 не соответствует требованиям раздела V таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21	04.05.2023г.
по адресу 644029, город Омск, проспект мира, 25 В		
19.	Обеспечить соблюдение нормы площади игровой на одного ребенка в группах №№ 1, 2, 3, 5, 6 – п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
20.	Оборудовать пищеблок и прачечную системами механической приточно-вытяжной вентиляции – п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
21.	Обеспечить пищеблок посудой для приготовления готовых блюд из нержавеющей стали – п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
22.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольного и настенного покрытий, окон в прачечной для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
23.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие окон в складе для хранения пищевой продукции для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.

24.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие окон в спальнях групп №№ 1, 2, 4, приемных групп №№ 1, 4, 6, игровой группы № 3 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
25.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенной плитки в умывальной группы № 2 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
26.	Оборудовать спальни групп №№ 1, 3, 4, 6 кроватями с твердым ложем – п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
27.	Использовать лампы одного типа в игровой группы № 4 – п. 2.8.5;	04.05.2023г.
28.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное покрытие в умывальных групп №№ 1, 3 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
29.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное и напольное покрытие в туалетной группы № 5 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
30.	Выполнить отделку (капитальный ремонт) помещений бассейна для дальнейшего использования в образовательной деятельности - п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	04.05.2023г.
31.	Привести в удовлетворительное санитарно-техническое состояние фасад здания - ч. 1 ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека»	04.05.2023г.
32.	Оборудовать зону первичной обработки овощей в цехе обработки сырой продукции овощерезательной машиной – таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21	04.05.2023г.
33.	Обеспечить параметры освещённости в группе № 4,6 в соответствие с требованиями раздела V таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21	04.05.2023г.
Нарушения по медицинской части		
34.	Обеспечить наличие двух электронных термоиндикаторов для контроля температурного режима в холодильниках, для хранения медицинских иммунобиологических препаратов прививочных кабинетов (проспект Мира, 25 «В», ул. Андрианова 6 «А». Основание: СанПиН 3.3686 «Санитарно эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» раздел XLVIII п.4343, п.4344, п. 4350, п. 4351, п. 352, п. 4353, п. 4354	04.05.2023г.
35.	Обеспечить медицинские кабинеты БДОУ г. Омска «Детский сад №222» (г.Омск, проспект Мира, 25 «В», г.Омск, ул. Андрианова, 6 «А») резервной системой горячего водоснабжения. Основание: СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.2.6.1., п.2.6.5.; СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" п. 4.4.2.	04.05.2023г.
36.	Обеспечить отделку стен и потолка в соответствии с требованиями кабинета приема БДОУ г. Омска «Детский сад №222» (г.Омск, проспект	04.05.2023г.

	Мира, 25 «В»).	
	Основание: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.5.2, п.2.5.3.	
37	Обеспечить контроль за достижением дезинфекции на объектах внешней среды в группе №4 БДОУ г. Омска «Детский сад №222» (г.Омск, проспект Мира, 25 «В»), Основание: п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 3341, п. 3382, п. 3260 приложения 36 СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней",	04.05.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (grp@55.gospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 222"; ИНН 5501042875 (должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке

предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питания населения Управления Роспотребнадзора по Омской области

А.В. Кузюкова

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области

И.В. Шрейдер

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
